

# CE PRÜFUNGSZEUGNIS

ÜBER LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN VON BAUPRODUKTEN FÜR DIE CE-KENNZEICHNUNG

**PT-12-12-04-02**

**Produkt:** Profilsystem: BluEvolution82 MD


- Profilkombination HO 9020 - HO 8520
- Glasstärke 24 und 36 mm

**Hersteller:** Salamander  
 Industrie-Produkte GmbH  
 Jakob-Sigle-Straße 58  
 86842 Türkheim

**Prüfmethodik:** Berechnung der Wärmedurchgangskoeffizienten  $U_f$   
 gemäß DIN EN ISO 10077-2 (2012-06)

**Prüfbericht:** 262245-1 vom 22.11.2012

**Ergebnisse:**



Glasstärke	$U_f$ -Werte [W/(m <sup>2</sup> K)]
44 mm	0,78

**Ausstellungsdatum:** 04.12.2012

Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter